

平成18年10月27日

## パイプラインの損傷事故について

平成18年10月27日(金)午後2時25分、新潟県糸魚川市能生下小見地内において、当社の天然ガスパイプライン(青海ライン)が水道管取り出し工事中に損傷を受けました。当社では直ちに以下のような対策を実施しておりますが、この損傷事故による近隣住民への人的、物的被害は発生しておりません。

### ・安全対策

ガス漏洩を確認の後、午後2時35分、直ちに当該現場の上流に設置してある緊急遮断バルブならびに午後2時36分、下流側緊急遮断バルブを閉止し、遮断したパイプ内のガス抜取り作業を実施し午後5時48分終了しました。

事故発生後、現場周辺の安全確認のため常時ガス検知作業等を実施中であります。

### ・復旧工事

パイプ損傷部の補修につきましては、午後5時48分工事開始し、10月28日午前5時頃の復旧を予定しております。

また、工事終了まで通行者の誘導および安全のため、当該現場に監視班を常駐させております。

以 上

問い合わせ先：帝国石油株式会社

社長室 赤坂

TEL 03-3466-1233

FAX 03-3468-3509